

桓台县人民政府办公室关于印发集中开展全县发电企业安全生产专项整治行动工作方案的通知

桓政办字〔2016〕27号

各镇人民政府，城区街道办事处，县政府各部门，各有关单位：

为深刻汲取湖北省当阳市“8·11”重大事故教训，进一步加强我县发电企业安全生产监督管理，切实提高发电企业安全生产水平，按照《淄博市人民政府办公厅关于集中开展全市发电企业安全生产专项整治行动的紧急通知》要求，县政府确定自即日起8月底，在全县集中开展发电企业安全生产专项整治行动，坚决防范生产安全事故发生，特制定如下工作方案。

一、整治范围、整治内容及工作分工

（一）整治范围：全县所有发电企业(含自备机组)（附件1）。

（二）整治内容及工作分工：县安监局、县质监局和县供电公司等单位按照各自监管职责重点对以下内容进行监督检查。

1.重点检查企业是否严格落实新、改、扩建项目安全设施“三同时”；是否按规定设置安全机构和人员；是否按规定建立和落实安全管理制度；是否按规定进行全员培训和建档；是否按规定进行重大危险源登记建档和备案；是否按规定安装安全设备设施；是否使用符合资质的外来施工队伍；高危作业是否按规定办理作业票；是否按规定安装使用通风除尘系统；有无违规采用氨直接蒸发制冷系统；是否按规定安装水位报警和自动上水连锁装置；是否按规定检测和告知职业病危害因素；是否按规定进行应急预案备案和演练；是否按规定组织安全自查并及时消除隐患。（责任部门：县安监局）

2.对高温高压蒸汽管道、高低加等特种设备，是否按照相关法律法规和《特种设备现场监督检查规则》要求进行全面检查。（责任部门：县质监局）

3.是否严格执行“三票三制”制度，严格执行调度指令防止电气系统误操作；是否加强对发电机引线定子绕组等部位的绝缘检查和发电机各部位温度的监视，确保发电机绝缘良好；是否加强励磁系统的安全检查，确保发电机励磁系统正常；是否加强变压器运行巡检，认真开展红外检测，完善变压器消防设施，确保变压器绝缘符合要求；是否加强电力线路负荷和温度的检测，防止过负荷运行；是否加强电力线路巡视，防止倒塔、断线、闪络等线路事故；是否完善变电站一、二次设备，加强直流系统配置及运行管理，防止变电站和发电厂升压站全停。（责任部门：县供电公司）

二、工作步骤

（一）制定方案，宣传发动(即日起)。桓台县工业安委会办公室根据制定的具体检查计划（附件 2），加强组织保障，明确目标要求和专项整治内容，广泛宣传发动，营造舆论氛围。

（二）执法检查，集中整治（即日起至 8 月底）。县工业安委会办公室牵头组织县安监局、县质监局、县供电公司等单位组成专项整治行动联合检查组，对全县发电企业全面开展执法检查，集中整治各类违规行为和安全隐患。

（三）建章立制，巩固提高（8 月底）。分析存在问题，查找薄弱环节，补齐“短板”，堵塞漏洞，总结经验做法，明晰安全职责，完善工作机制，巩固整治成效。

三、工作日程

1. 8 月 23 日，各相关部门根据整治内容及工作分工安排检查人员，检查人员可为部门人员或部门人员加专家组成。各发电企业根据检查内容做好相关准备。

各相关部门将检查人员名单（单位、姓名、职务、电话）于 8 月 23 日下午 4:00 前报县工业安委会办公室。

各镇和各发电企业，将各镇及企业联系人员（单位、姓名、职务、电话）于 8 月 23 日下午 4:00 前报县工业安委会办公室。

电话：8180291 邮箱：htxjxbgs@163.com

2. 8 月 24 日，县工业安委会办公室根据各部门提交的检查人员名单，形成专项整治行动联合检查组。安排联合执法车辆，统一检查时间等，做好检查前相关准备工作。

3. 8 月 25 日-29 日，赴企业现场检查。

4. 8 月 30 日，各部门提交检查报告。

四、工作要求

开展发电企业安全生产专项整治行动是县委、县政府强化安全生产工作的重要部署。相关责任部门要高度重视，切实完善工作方案，细化检查内容，落实工作责任，明确整治措施，精心组织实施。工作中，各责任部门要聘请相关行业专家，采取联合执法方式，对检查中发现的问题即查即改；对不能立即整改的，要建立台账，限期整改；对存在重大安全隐患的，要依法采取关停措施。各部门、各企业要以开展发电企业安全生产专项整治行动为契机，进一步健全工作机制，完善工作制度，确保专项整治行动取得实效。

各部门要将对每家发电企业的检查情况形成检查报告，须包含每家发电企业的问题台账及限期整改时间等内容，加盖单位公章后于 8 月 30 日前报县工业安委会办公室。

附件：1.重点检查企业（含自备机组）名单

2.检查计划

桓台县人民政府办公室

2016 年 8 月 23 日

附件 1

重点检查企业（含自备机组）名单

索镇（1 家）：

桓台县春源热力有限公司（原自备机组）

唐山镇（3 家）：

桓台县唐山热电有限公司、山东东岳氟硅材料有限公司（自备机组）、淄博齐林贵和热电有限公司

田庄镇（1 家）：

淄博晨光海德热电有限公司

马桥镇（1 家）：

山东天源热电有限公司

起凤镇（1 家）：

淄博惠润热力有限公司

果里镇（5 家）：

山东汇丰石化集团有限公司（自备机组）、淄博盛翔工贸有限公司（自备机组）、淄博建龙化工有限公司（自备机组）、山东博丰利众化工有限公司（自备机组，含淄博科丰化工有限公司）、淄博众钢热电有限公司

附件 2

检查计划

8 月 25 日

上午田庄镇 晨光海德热电

下午唐山镇 唐山热电、齐林贵和热电

8 月 26 日

上午唐山镇 东岳氟硅自备机组

起凤镇 惠润热力

下午马桥镇 天源热电

8 月 29 日

上午果里镇 汇丰石化、盛翔工贸、众钢热电

下午果里镇 建龙化工、博丰利众

索镇 春源热力