231513340579

正本

检 测 报 告

样品名称：生活饮用水-出厂水（桓台万泉第二水厂）

委托单位：桓台县万泉供水有限责任公司

报告日期：2026 年 05 月 28 日

淄博安瑞水质检测有限责任公司

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

委托单位	桓台县万泉供水有限责任公司	联系方式	0533-8210269
样品名称	生活饮用水－出厂水 （桓台万泉第二水厂）	样品编号	SH20260511-02
样品来源	委托单位送样	检测类型	委托检测
采样地点	/	送样日期	2026 年 05 月 11 日
样品状态	清澈、透明水样	完成日期	2026 年 05 月 28 日
包装形式及样品数量	无菌袋 0.5L×1；顶空瓶 0.1L×1；玻璃瓶 0.5L×3、1L×1；棕色玻璃瓶 5L×1；塑料桶（瓶）2.5L×2、0.1L×1、18L×6		
检测项目	砷等 95 项		
检测地点	桓台县新城镇淄博市引黄供水有限公司净水厂院内		
检测方法及仪器设备	详见附表		
质控依据	《生活饮用水标准检验方法 第 3 部分：水质分析质量控制》（GB/T 5750.3-2023）		
评价依据	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2022）		
检测结论	根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2022），该样品所检项目共 95 项，其中符合 94 项，不符合 0 项，不判定 1 项。		

制表人：徐爱爱

校核人：

审核人：

签发人：

检测机构

盖章

2026 年 05 月 28 日

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

检测结果

序号	指标	单位	标准限值	检测结果	判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	**未检出**	符合
2	大肠埃希氏菌	MPN /100mL	不应检出	**未检出**	符合
3	菌落总数	CFU/mL	≤100	**1**	符合
4	砷	mg/L	≤0.01	**<0.00009**	符合
5	镉	mg/L	≤0.005	**<0.00006**	符合
6	铬(六价)	mg/L	≤0.05	**0.005**	符合
7	铅	mg/L	≤0.01	**<0.00007**	符合
8	汞	mg/L	≤0.001	**<0.0001**	符合
9	氰化物	mg/L	≤0.05	**<0.002**	符合
10	氟化物	mg/L	≤1.0	**0.41**	符合
11	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	≤10	**2.72**	符合
12	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	**0.00525**	符合
13	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	**0.00721**	符合
14	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	**0.00565**	符合
15	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	**0.0116**	符合
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	------	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	**0.370**	符合
17	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	**<0.0081**	符合
18	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	**<0.0100**	符合
19	溴酸盐	mg/L	≤0.01	**<0.0025**	符合
20	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	**0.0477**	符合
21	氯酸盐	mg/L	≤0.7	**0.117**	符合
22	色度	度	≤15	**<5**	符合
23	浑浊度	NTU	≤1	**0.17**	符合
24	臭和味	------	无异臭、异味	**无异臭、异味**	符合
25	肉眼可见物	------	无	**无**	符合
26	pH	------	不小于 6.5 且不大于 8.5	**7.66**	符合

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

检测结果

序号	指标	单位	标准限值	检测结果	判定
27	铝	mg/L	≤0.2	**0.0031**	符合
28	铁	mg/L	≤0.3	**0.0231**	符合
29	锰	mg/L	≤0.1	**0.00088**	符合
30	铜	mg/L	≤1.0	**<0.00009**	符合
31	锌	mg/L	≤1.0	**<0.0009**	符合
32	氯化物	mg/L	≤250	**69.1**	符合
33	硫酸盐	mg/L	≤250	**129**	符合
34	溶解性总固体	mg/L	≤1000	**567**	符合
35	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	≤450	**292**	符合
36	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	≤3	**1.73**	符合
37	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	**0.02**	符合
38	总 α 放射性	Bq/L	≤0.5	**0.16±0.03**	符合
39	总 β 放射性	Bq/L	≤1	**0.11±0.02**	符合
40	游离氯	mg/L	出厂水和末梢水中限值2，出厂水中余量≥03，末梢水中余量 ≥0.05	**0.20**	不判定
41	总氯	mg/L	出厂水和末梢水中限值3，出厂水中余量≥0.5，末梢水中余量 ≥0.05	**------**	------
42	臭氧	mg/L	出厂水和末梢水中限值0.3，末梢水中余量 ≥0.02	**------**	------
43	二氧化氯	mg/L	出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02	**0.16**	符合
44	贾第鞭毛虫	个/10L	<1	**<1**	符合
45	隐孢子虫	个/10L	<1	**<1**	符合
46	锑	mg/L	≤0.005	**0.00030**	符合
47	钡	mg/L	≤0.7	**0.0728**	符合
48	铍	mg/L	≤0.002	**<0.00003**	符合
49	硼	mg/L	≤1.0	**0.148**	符合
50	钼	mg/L	≤0.07	**0.00528**	符合
51	镍	mg/L	≤0.02	**<0.0001**	符合
52	银	mg/L	≤0.05	**<0.00009**	符合

检测结果

序号	指标	单位	标准限值	检测结果	判定
53	铊	mg/L	≤0.0001	**<0.00001**	符合
54	硒	mg/L	≤0.01	**0.0011**	符合
55	高氯酸盐	mg/L	≤0.07	**<0.002**	符合
56	二氯甲烷	mg/L	≤0.02	**<0.000173**	符合
57	1，2-二氯乙烷	mg/L	≤0.03	**<0.000127**	符合
58	四氯化碳	mg/L	≤0.002	**<0.000130**	符合
59	氯乙烯	mg/L	≤0.001	**<0.000237**	符合
60	1，1-二氯乙烯	mg/L	≤0.03	**<0.000241**	符合
61	1，2-二氯乙烯（总量）	mg/L	≤0.05	**<0.000275**	符合
62	三氯乙烯	mg/L	≤0.02	**0.000250**	符合
63	四氯乙烯	mg/L	≤0.04	**<0.000190**	符合
64	六氯丁二烯	mg/L	≤0.0006	**0.000158**	符合
65	苯	mg/L	≤0.01	**<0.000078**	符合
66	甲苯	mg/L	≤0.7	**<0.000230**	符合
67	二甲苯(总量)	mg/L	≤0.5	**<0.000083**	符合
68	苯乙烯	mg/L	≤0.02	**<0.000125**	符合
69	氯苯	mg/L	≤0.3	**<0.000125**	符合
70	1，4-二氯苯	mg/L	≤0.3	**<0.000058**	符合
71	三氯苯（总量）	mg/L	≤0.02	**<0.000022**	符合
72	六氯苯	mg/L	≤0.001	**<0.00013**	符合
73	七氯	mg/L	≤0.0004	**<0.00034**	符合
74	马拉硫磷	mg/L	≤0.25	**<0.0001**	符合
75	乐果	mg/L	≤0.006	**<0.0001**	符合
76	灭草松	mg/L	≤0.3	**<0.0005**	符合
77	百菌清	mg/L	≤0.01	**<0.00042**	符合
78	呋喃丹	mg/L	≤0.007	**<0.000125**	符合

检测结果

序号	指标	单位	标准限值	检测结果	判定
79	毒死蜱	mg/L	≤0.03	**<0.002**	符合
80	草甘膦	mg/L	≤0.7	**<0.025**	符合
81	敌敌畏	mg/L	≤0.001	**<0.00005**	符合
82	莠去津	mg/L	≤0.002	**<0.0005**	符合
83	溴氰菊酯	mg/L	≤0.02	**<0.00101**	符合
84	2，4-滴	mg/L	≤0.03	**<0.0005**	符合
85	乙草胺	mg/L	≤0.02	**<0.00002**	符合
86	五氯酚	mg/L	≤0.009	**0.000094**	符合
87	2，4，6-三氯酚	mg/L	≤0.2	**<0.00004**	符合
88	苯并（α）芘	mg/L	≤0.00001	**<0.0000014**	符合
89	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	mg/L	≤0.008	**<0.00041**	符合
90	丙烯酰胺	mg/L	≤0.0005	**<0.000020**	符合
91	环氧氯丙烷	mg/L	≤0.0004	**<0.00006**	符合
92	微囊藻毒素-LR	mg/L	≤0.001	**<0.00026**	符合
93	钠	mg/L	≤200	**82.1**	符合
94	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	≤0.002	**<0.002**	符合
95	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	**<0.050**	符合
96	2-甲基异莰醇	mg/L	≤0.00001	**<0.0000022**	符合
97	土臭素	mg/L	≤0.00001	**<0.0000038**	符合
	以下空白				

备注：采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒，游离氯和二氧化氯两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。

检测方法及仪器设备

序号	指标	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	最低检测质量浓度
1	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023（5.3）酶底物法	LRH-150A 生化培养箱	AR-SB-113	------
2	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023（7.3）酶底物法	LRH-150A 生化培养箱	AR-SB-113	------
3	菌落总数	GB/T5750.12-2023（4.1）平皿计数法	LRH-150A 生化培养箱	AR-SB-113	------
4	砷	GB/T5750.6-2023（9.4）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00009
5	镉	GB/T5750.6-2023（12.4）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00006
6	铬(六价)	GB/T5750.6-2023（13.1）二苯碳酰二肼分光光度法	TU-1810DAPC 紫外可见分光光度计	AR-YQ-33	0.004
7	铅	GB/T5750.6-2023（14.3）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00007
8	汞	GB/T5750.6-2023（11.1）原子荧光法	AFS-930 原子荧光光度计	AR-YQ-41	0.0001
9	氰化物	GB/T5750.5-2023（7.1）异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	722 型可见分光光度计	AR-YQ-27	0.002
10	氟化物	GB/T5750.5-2023（6.2）离子色谱法	Aquion-1100 离子色谱仪	AR-YQ-52	0.10
11	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5-2023（8.3）离子色谱法	Aquion-1100 离子色谱仪	AR-YQ-52	0.15
12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 （4.2） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000120
13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 （7.1） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000251
14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 （6.1） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000290
15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 （5.1） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000251
16	三卤甲烷	GB/T 5750.8-2023（4.2） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.0059
17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023（15.3）高效液相色谱串联质谱法	Agilent 1290II-G6470B 液相色谱质谱仪	AR-YQ-66	0.0081
18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023（16.3）高效液相色谱串联质谱法	Agilent 1290II-G6470B 液相色谱质谱仪	AR-YQ-66	0.0100
19	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023（22.3）高效液相色谱串联质谱法	Agilent 1290II-G6470B 液相色谱质谱仪	AR-YQ-66	0.0025
20	亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023（20.2）离子色谱法	ICS-1000 离子色谱仪	AR-YQ-07	0.0024
21	氯酸盐	GB/T5750.10-2023（21.2）离子色谱法	ICS-1000 离子色谱仪	AR-YQ-07	0.0050
22	色度	GB/T5750.4-2023（4.1）铂-钴标准比色法	------	------	5
23	浑浊度	GB/T5750.4-2023（5.1）散射法-福尔马肼标准	台式浊度计 TL2300	AR-YQ-63	0.01
24	臭和味	GB/T5750.4-2023（6.1）嗅气和尝味法	------	------	------
25	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023（7.1）直接观察法	------	------	------
26	pH	GB/T5750.4-2023（8.1）玻璃电极法	PHS-3C 精密 pH 计	AR-YQ-36	------

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

检测方法及仪器设备

序号	指标	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	最低检测质量浓度
27	铝	GB/T5750.6-2023（4.5）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.0012
28	铁	GB/T5750.6-2023（5.4）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.0009
29	锰	GB/T5750.6-2023（6.6）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00006
30	铜	GB/T5750.6-2023（7.6）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00009
31	锌	GB/T5750.6-2023（8.4）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.0009
32	氯化物	GB/T5750.5-2023（5.2）离子色谱法	Aquion-1100 离子色谱仪	AR-YQ-52	0.15
33	硫酸盐	GB/T5750.5-2023（4.2）离子色谱法	Aquion-1100 离子色谱仪	AR-YQ-52	0.75
34	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023（11.1）称量法	AE200 电子分析天平	AR-YQ-34	1
35	总硬度	GB/T5750.4-2023（10.1）乙二胺四乙酸二钠滴定法	------	------	1.0
36	高锰酸盐指数	GB/T5750.7-2023（4.1）酸性高锰酸钾滴定法	DK-98-II电热恒温水浴锅	AR-SB-98	0.05
37	氨（以 N 计）	GB/T5750.5-2023（11.1）纳氏试剂分光光度法	TU-1810DAPC 紫外可见分光光度计	AR-YQ-33	0.02
38	总α放射性	GB/T5750.13-2023（4.1）低本底总α检测法	ZK1908 智能多路低本底α、β测量仪	AR-YQ-32	0.02
39	总β放射性	GB/T5750.13-2023（5.1）低本底总β检测法	ZK1908 智能多路低本底α、β测量仪	AR-YQ-32	0.03
40	游离氯	GB/T 5750.11-2023（4.3） 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	DR300 余氯仪	AR-YQ-67	0.02
41	总氯	------	------	------	------
42	臭氧	------	------	------	------
43	二氧化氯	GB/T5750.11-2023 （8.4）现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	PCII便携式二氧化氯分析仪	AR-YQ-43	0.02
44	贾第鞭毛虫	GB/T5750.12-2023（8.1）免疫磁分离荧光抗体法	BK/GC16-A 生物荧光显微镜	AR-YQ-59	1
45	隐孢子虫	GB/T5750.12-2023（9.1）免疫磁分离荧光抗体法	BK/GC16-A 生物荧光显微镜	AR-YQ-59	1
46	锑	GB/T5750.6-2023（22.3）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00007
47	钡	GB/T5750.6-2023（19.3）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.0003
48	铍	GB/T5750.6-2023（23.4）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00003
49	硼	GB/T5750.6-2023（29.3）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.0010
50	钼	GB/T5750.6-2023（16.3）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00006
51	镍	GB/T5750.6-2023（18.3）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.0001
52	银	GB/T5750.6-2023（15.4）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00009

检测方法及仪器设备

序号	指标	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	最低检测质量浓度
53	铊	GB/T5750.6-2023（24.2）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00001
54	硒	GB/T5750.6-2023（10.4）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.0001
55	高氯酸盐	GB/T 5750.5-2023（14.3）超高效液相色谱串联质谱法	Agilent 1290II-G6470B 液相色谱质谱仪	AR-YQ-66	0.002
56	二氯甲烷	GB/T 5750.8-2023（49.1）吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000173
57	1，2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2023 （5.1） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000127
58	四氯化碳	GB/T 5750.8-2023 （4.2） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000130
59	氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 （7.2） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000237
60	1，1-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 （8.2） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000241
61	1，2-二氯乙烯（总量）	GB/T 5750.8-2023 （9.2） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000275
62	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 （10.1） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000220
63	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 （11.1） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000190
64	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2023（47.1） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000121
65	苯	GB/T 5750.8-2023 （21.3） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000078
66	甲苯	GB/T 5750.8-2023 （22.1） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000230
67	二甲苯(总量)	GB/T 5750.8-2023 （23.1） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000083
68	苯乙烯	GB/T 5750.8-2023 （38.3） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000125
69	氯苯	GB/T 5750.8-2023 （26.1） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000125
70	1，4-二氯苯	GB/T 5750.8-2023 （29.1） 吹扫捕集气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5975C 气质联用仪	AR-YQ-03	0.000058
71	三氯苯（总量）	GB/T 5750.8-2023（30.2）顶空毛细管柱气相色谱法	Agilent GC7890B 气相色谱仪	AR-YQ-45	0.000022
72	六氯苯	GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00013
73	七氯	GB/T 5750.9-2023 （22.2）固相萃取气相色谱质谱法	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00034
74	马拉硫磷	GB/T 5750.9-2023（10.1）毛细管柱气相色谱法	Agilent GC7890B 气相色谱仪	AR-YQ-45	0.0001
75	乐果	GB/T 5750.9-2023（11.1）毛细管柱气相色谱法	Agilent GC7890B 气相色谱仪	AR-YQ-45	0.0001
76	灭草松	GB/T 5750.9-2023（15.2）液相色谱串联质谱法	Agilent 1290II-G6470B 液相色谱质谱仪	AR-YQ-66	0.0005
77	百菌清	GB/T 5750.9-2023 （12.1）固相萃取气相色谱质谱法	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00042
78	呋喃丹	GB/T 5750.9-2023（18.1） 高效液相色谱法	Agilent1260II液相色谱仪	AR-YQ-48	0.000125

淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

检测方法及仪器设备

序号	指标	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	最低检测质量浓度
79	毒死蜱	GB/T 5750.9-2023（19.1）液液萃取气相色谱法	Agilent GC7890B 气相色谱仪	AR-YQ-45	0.002
80	草甘膦	GB/T 5750.9-2023（21.1） 高效液相色谱法	Agilent1260II液相色谱仪	AR-YQ-48	0.025
81	敌敌畏	GB/T 5750.9-2023（17.1）毛细管柱气相色谱法	Agilent GC7890B 气相色谱仪	AR-YQ-45	0.00005
82	莠去津	GB/T 5750.9-2023（20.1） 高效液相色谱法	Agilent1260II液相色谱仪	AR-YQ-48	0.0005
83	溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2023（14.1）固相萃取气相色谱质谱法	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00101
84	2，4-滴	GB/T 5750.9-2023（16.2）液相色谱串联质谱法	Agilent 1290II-G6470B 液相色谱质谱仪	AR-YQ-66	0.0005
85	乙草胺	GB/T 5750.9-2023（41.1）气相色谱质谱法	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00002
86	五氯酚	GB/T 5750.9-2023（24.1）衍生化气相色谱法	Agilent GC6890N 气相色谱仪	AR-YQ-31	0.000024
87	2，4，6-三氯酚	GB/T 5750.10-2023（19.1） 衍生化气相色谱法	Agilent GC6890N 气相色谱仪	AR-YQ-31	0.00004
88	苯并（α）芘	GB/T 5750.8-2023 （12.1） 高效液相色谱法（I） （荧光检测器）	Agilent1260II液相色谱仪	AR-YQ-48	0.0000014
89	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	GB/T 5750.8-2023 （15.1）固相萃取气相色谱质谱法	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00041
90	丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2023（13.1）高效液相色谱串联质谱法	Agilent 1290II-G6470B 液相色谱质谱仪	AR-YQ-66	0.000020
91	环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2023（20.1）气相色谱质谱法	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00006
92	微囊藻毒素-LR	GB/T 5750.8-2023 （16.2） 液相色谱串联质谱法	Agilent 1290II-G6470B 液相色谱质谱仪	AR-YQ-66	0.00026
93	钠	GB/T5750.6-2023（25.4）电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.0200
94	挥发酚类（以苯酚计）	GB/T5750.4-2023（12.1）4－氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	722 型分光光度计	AR-YQ-27	0.002
95	阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2023（13.1）亚甲蓝分光光度法	722 型分光光度计	AR-YQ-27	0.050
96	2-甲基异莰醇	GB/T 5750.8-2023 （77） 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.0000022
97	土臭素	GB/T 5750.8-2023 （76.1） 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.0000038
	以下空白				

检 测 报 告 声 明

1、报告无本公司检验检测专用章、CMA 标志并且骑缝未盖本公司检验检测专用章无效；

2、本报告无授权签发人签字无效；

3、本报告涂改无效；

4、委托方如对本报告有异议，应于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，原则上逾期不再受理；

5、由委托方自行送检的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；

6、本报告未经本公司同意不得用于广告宣传；

7、未经本公司同意，不得部分复制（全文复制除外）本报告。

联系地址：桓台县新城镇淄博市引黄供水有限公司净水厂院内

邮政编码：256400

联系电话（传真）：0533-8884319