

# 政协委员提案办理情况信息公开表

提案编号	第 152006 号
标题	关于水环境监测中存在的问题亟需重视的建议
办理状态	已解决
提案者	民建桓台县基层委员会
承办单位	淄博市生态环境局桓台分局
提案内容	<p>一是生物毒性自动监测体系尚未普及；</p> <p>二是水环境自动监测网络体系覆盖范围和密度不够大；</p> <p>三是水环境自动监测管理共享体系不健全；</p> <p>四是水环境自动监测管理存在漏洞问题。</p>
答复情况	<p>我县唯一水源地新城水库已实现包含生物毒性等 29 种监测因子自动监测，通过精准监测数据信息，将突发性环境污染事故扼杀在萌芽中。全县地表水已完成 20 个水质自动监测站安装联网工作，34 家污水外排企业外排口已实现自动监测安装，2 个污水处理厂实现污水出入口自动监测设备安装，全县已基本实现水环境自动监测网络覆盖。我县所有的水环境自动监测数据已实现同步上传至市、省、和环保部，数据已实现系统内部共享整合。对于薄弱点开展针对性施治，如每周对于水环境自动监测设备进行巡检核查，每月开</p>

展水样比对，确保在线监测数据真实准确；水环境自动监测站点增设24h自动校准功能，通过安装自动采样器实现多次混合水样进样、超标水样自动留样、监控视频联网、UPS电源等手段，严格做好企业自动监测全过程管控。

反馈意见

满意